

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №553/пр	Прибор или аппарат, 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	7	11,77 11,06		0,71	ОЗП=21,18 МАТ=4,742	1663	1639		24	1,12	7,84
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1639 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(1639 руб.)</i>	81% = 95%*(0,85) 52% = 65%*(0,8)					1328 852 3843					
5	Коммерч. предл.ж."Светал"	Всего с НР и СП Фотореле ФР 601 (6-10А), серый IP44,ИЭК (296,99/5,73/1,18*1,02); шт	7	51,52		51,52	МАТ=5,85	2110			2110		
		<i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)</i>											
6	ТЕР33-04-017-02 Приказ Министра России от 28.02.17 №556/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника; 1000 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	2,6	11228,59 1286,44	1125,3 138,37	8816,85	ОЗП=21,18 ЭМ=4,992 ЗПМ=21,165 МАТ=2,422	140969	70842	14606 7614	55521	135,93 12,4	353,42 32,24
		<i>Накладные расходы от ФОТ(78456 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(78456 руб.)</i>	89% = 105%*(0,85) -41% = 60%*(0,85*(0,8)					69826 32167					
7	111-3141	Всего с НР и СП Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500Е; компл.	-75,4	200,72		200,72	ОЗП=21,18 ЭМ=4,992 ЗПМ=21,165 МАТ=2,422	242962 -36656			-36656		
		<i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)</i>											
8	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500; компл. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	-5,2	288,34		288,34	ОЗП=21,18 ЭМ=4,992 ЗПМ=21,165 МАТ=2,422	-3631			-3631		
9	ТЕР33-04-017-04 Приказ Министра России от 28.02.17 №556/пр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-02, 1 опора (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	-3,4	365,79 33,81	28,93 3,64	303,05	ОЗП=21,18 ЭМ=4,527 ЗПМ=21,18 МАТ=2,459	-5414	-2435	-445 -262	-2534	3,53 0,33	-12 -1,12
		<i>Накладные расходы от ФОТ(-2697 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(-2697 руб.)</i>	89% = 105%*(0,85) -41% = 60%*(0,85*(0,8)					-2400 -1106					
		<i>Всего с НР и СП</i>						-8920					
10	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500Е; компл. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	3,4	200,72		200,72	ОЗП=21,18 ЭМ=4,527 ЗПМ=21,18 МАТ=2,459	1678			1678		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ТЕРМО8-03-575-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №553/пр	Прибор или аппарат, 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	7	11,77 11,06	0,71	0,71	1663	1639	24	1,12	7,84		
		Накладные расходы от ФОТ(1639 руб.)	81%—95%*0,85				1328						
		Сметная прибыль от ФОТ(1639 руб.)	52%—65%*0,8				852						
		Всего с НР и СП					3843						
20	Коммерч. предл. "Светал"	Выключатель ВА47-29 3п 40А х-ка С 4,5кА МВА20-3-040-С ИЭК (403,1/5,73/1,18*1,02), шт	7	69,93	69,93	69,93	2864		2864				
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)											
21	ТЕРМО8-03-530-04 Приказ Министра России от 28.02.17 №553/пр	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А; 1 шт.	7	137,56 29,31	105,03 0,12	105,03	7517	4345	3004	3,17	22,19		
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)											
		ОЗП=21,18 ЭМ=7,453 ЗПМ=21,833 МАТ=4,086											
		МАТ=5,85											
		МАТ=19											
		МАТ=0,07											
		Накладные расходы от ФОТ(4364 руб.)	81%—95%*0,85				3535						
		Сметная прибыль от ФОТ(4364 руб.)	52%—65%*0,8				2269						
		Всего с НР и СП					13321						
22	Коммерч. предл. "Светал"	Контактор с реле ПМЛ-3220 3п 40А 220АС IP54с кн. Из РТЛ-2055, 30-40А УХЛ3 В КЭАЗ (5032/5,73/1,18*1,02); шт	7	872,98	872,98	872,98	35748		35748				
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)											
23	ТЕРМО8-02-147-10 Приказ Министра России от 28.02.17 №553/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля	0,7	239,55 134,87	59,12 2,57	45,56	2497	2000	199	14,08	9,86		
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)											
		ОЗП=21,18 ЭМ=7,191 ЗПМ=21,198 МАТ=6,269											
		МАТ=5,85											
		МАТ=38											
		МАТ=0,14											
		Накладные расходы от ФОТ(2038 руб.)	81%—95%*0,85				1651						
		Сметная прибыль от ФОТ(2038 руб.)	52%—65%*0,8				1060						
		Всего с НР и СП					3208						
24	ТССЦ-501-8190 Приказ Министра России от 28.02.17 №550/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0,0714	7957,49	7957,49	7957,49	2750		2730				
		(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													499,3
													65,43

Лнд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							99787					
	Сметная прибыль							48028					
	Итого по смете:							722300					499,3
	Итого												65,43
	В том числе:												
	Материалы							436949					
	Машины и механизмы							38517					
	ФОТ							113380					
	Накладные расходы							99787					
	Сметная прибыль							48028					
	НДС 18%							130014,00					
	ВСЕГО по смете							852314					499,3
													65,43

Составил: _____ /Н.М. Гавриленко/
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]